



- UWAGI:
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY ROZDZIELCZEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ O ŚREDNICY 2xDN139,7/225 W MIEJSCU KOLIZJI ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI RURAMI OSŁONOWYMI O 2xDN300, PRZESTAJĄCYMI 1,0m POZA OBRYS PROJ. ŁĄCZNIKA
  - PRZEWODY CIEPŁOWNICZE UŁOŻYĆ W RURACH OSŁONOWYCH NA PŁOZACH I ZAMKNAĆ MANSZETAMI
  - NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KOLIZJI SIECI Z BUDYNKIEM PRZEWIEDZIĆ ZABEZPIECZENIE ISTN. PRZEWODÓW TELETECHNICZNYCH ZA POMOCĄ RUR DWUDZIELNYCH TYPU AROT
  - WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE W ZBLIŻENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ PODCZAS BUDOWY BUDYNKU REALIZOWAĆ NALEŻY POD NADZOREM SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH KPEC BYDGOSZCZ

<div><div></div><div>BSIPSZ</div><div>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA</div><div>tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl</div></div>			
jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA W WROCŁAWIU Sp. z o.o pl. Solidarności 1/3/5 ; 53 - 661 Wrocław		
inwestor:	NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O. ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakło nad Notecią		
obiekt:	NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin nr działki: 1708/6, obręb: 0001 SZUBIN jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO		
temat:	BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.		
BRANŻE:		nr uprawnień:	podpisy:
inst. sanitarne:			
projektant:	Jerzy Fabisiak upr.w specjalności instalacji sanitarnych	246/80/WBPP	
opracowanie:	mgr inż. Maciej Wrona	-	
sprawdzający:	inż. Andrzej Spławski upr.w specjalności instalacji sanitarnych	170/67	
temat rysunku:		stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY INSTALACJE SANITARNE		branża:	INST. SANITARNE
		data:	20.04.2023
		skala:	1:250
		nr rysunku:	IS-01