

OZNACZENIA INST. C.O.:



- PROJ. PION INST. C.O. (STAŁ CZARNA)
- PROJ. INST. C.O. – ZASILANIE (STAŁ CZARNA)
- PROJ. INST. C.O. – POWRÓT (STAŁ CZARNA)
- PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY HIGIENICZNY (TYP-WYS/DŁ)
- ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. C.O.
- PRZEJŚCIE P.POŻ.

UWAGI:

- PROJ. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH
- GRZEJNIKI NA ZASILANIU WYPOSAŻYĆ W ZAWORY GRZEJNIKOWE PROSTE Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ WRAZ Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ (PRZYKŁADOWO TYPU RA-N DN15 LUB RÓWNOWAŻNE)
- GRZEJNIKI NA POWROCIE WYPOSAŻYĆ W ZAWORY GRZEJNIKOWE ODCINAJĄCE (PRZYKŁADOWO TYPU RLV DN15 LUB RÓWNOWAŻNE)
- LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI W BUDYNKU GŁÓWNYM I MIEJSCA WPIĘCIA ZWERYFIKOWAĆ I UZGODNIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA WENTYLACJA:



PROJ. UKŁAD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

PROJ. INST. WENT. MECH. (GRAWITACYJNA)

200x200 / #200

WYMIAR PROJ. KANAŁU INST. WENT. MECH.

100m³/h

STRUMIEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA



ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIENNY / WYWIEWNY

UWAGI:

- LOKALIZACJA KRATEK WENTYLACYJNYCH I ANEMOSTATÓW ORAZ TRASA PRZEWODÓW JEST ORIENTACYJNA I MOŻNA JĄ ZMIENIAĆ NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI Z INNYMI INSTALACJAMI ORAZ W CELU DOSTOSOWANIA DO UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO



BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA W WROCŁAWIU Sp. z o.o.
pl. Solidarności 1/3/5 ; 53 - 661 Wrocław

inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakło nad Notecią

obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Ogrodowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr działki: 1708/6, obręb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO

temat: BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.

BRANŻE:	nr uprawnień:	podpisy:
inst. sanitarne:		
projektant:	Jerzy Fabisiak upr.w specjalności instalacji sanitarnych	246/80/WBPP
opracowanie:	mgr inż. Maciej Wrona -	-
sprawdzający:	inż. Andrzej Sławski upr.w specjalności instalacji sanitarnych	170/67
temat rysunku:	RZUT DACHU INSTALACJE SANITARNE	stadium: PROJEKT TECHNICZNY
	branża: INST. SANITARNE	data: 20.04.2023
	skala: 1:100	nr rysunku: IS-03